

ОҢТУСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ



«МАҚТААРАЛ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
БӨЛІМІ»

мемлекеттік мекемесі

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное учреждение
«ОТДЕЛ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ
МАҚТААРАЛСКОГО РАЙОНА»

165500, Жетісай қ.М. Әуезов көшесі н/з
Тел: (8-72534) 6-71-71, ММ коды 50547672
СТН 581000216204, БИН 081140013844
Шымкент қ.ОҚО Қазынашылық Департаменті ММ

165500, г. Жетісай ул. М. Әуезова б/н.
Тел: (8-72534) 6-71-71, код ГУ 50547672.
РНН 581000216204, БИК 081140013844
ГУ Департамент Казначейства по г. Шымкент

06.03.13 № 22/39-С
22.02.13 № 07

«Ақсана» балабақшасы ЖШС-нің
менгерушісі З.Сабитке

Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті
Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі қызметкерлері, Мақтарал ауданы,
Жетісай қаласы Косманаулар көшесі №5 В үйде орналасқан «Ақсана» бөбекжай
балабақшасы ЖШС-і ғимараты бөлмелерінің өрт қауіпсіздігі жағдайына тексеру
жұмысын жүргізді.

Өрт техникалық тексеру кезіндегі акті қорытындысы бойынша, Мақтарал
ауданы, Жетісай қаласы Косманаулар көшесі №5В үйде орналасқан «Ақсана»
бөбекжай балабақшасы ЖШС-і ғимараты бөлмелері өрт қауіпсіздігі талапқа сай
екені анықталды.

Мақтарал ауданының ТЖБ
бастығы м.у.а. өртке қарсы
қызмет майоры


Б.Бекназаров

БІЗІНІС ТҮРІНДЕ ҚАНАТТАНУ

На сайте МЧС Республики Казахстан можно ознакомиться с информацией о работе МЧС Республики Казахстан, а также получить консультацию по вопросам назначения пожарных подразделений в упорядоченном порядке.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо обратиться по телефону 112 (101, 102, 103) или обратиться в органы МЧС Республики Казахстан.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАЩИТИТЕ СВОИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА!



Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі
Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті

Мақтаарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің өрт қауіпсіздігін қадағалау
тексеру тағайындау туралы тіркеу актісі

№. 502

« 13 » 11. 2012 жыл

Мемлекеттік бақылау органының аталуы: Мақтаарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің бөлімі. Жетісай қаласы, М.Әуезов көшесі н/з.

Тексеруді жүзеге асыратын тұлға: Мақтаарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің аға инженері, ө.к.к майоры Бахадыр Бекназаров инженері ө.к.к аға лейтенанты Рахат Жайлыбаев, аға инженері ө.к.к майоры Г.Жұмадилов.

Тексерілетін мекеменің атауы, мекен жайы; «Ақсана» бөбекжай балабақшасы
ЖШС Жетісай қаласы, Емешов көш №19
СТН 581000219116.

Тағайындалған тексерудің нысанасы: мектепке дейін

Тексеру мерзімі: 13. 11. 2012 жыл - 27. 11. 2012 жыл аралығында

Тексеру мақсаты: ҚР Өрт қауіпсіздігі ережелерін тексеру.

Тексеру негізі: ҚР-ның 22.11.1996 жылғы «Өрт қауіпсіздігі туралы» Заңының 9-5-ші және «Мақтаарал ауданының прокуроры Н.Боранбаевтың 05.11.2012 ж №2-1209-12-03944 санды хаты негізі.

Тексеру түрі: Жоспардан тыс

Тексерілетін кезең - 2012 жыл

Мақтаарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің
бастығы өртке қарсы қызмет подполковнигі [Signature] Б.Абдазимов

Бақылау және қадағалау жүргізу кезіндегі тексерілетін субъектінің құқықтары мен міндеттері келесі бетте көрсетілген.

АКТ

20.11.2012 жыл


Жетісай қаласы

Біздер, төмендегі кол қоюшылар, Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі инженері, өртке қарсы қызмет аға лейтенанты Р.Жайлыбаев, «Аксана» бөбекжай балабақшасы ЖШС-нің менгерушісі З.Сабит, «Аксана» бөбекжай балабақшасы ЖШС- шаруашылық менгерушісі Б.Оспановтың қатысуында, Мақтарал ауданы прокуроры Н.Боранбаевтың 2012 жылы 05 қараша күнгі №2-1209-121-03944 санды хаты бойынша Мақтарал аудандық құқықтық статистика және арнайы есепке алу бөлімінде 2012 жыл 20 қараша күні № 125144432/02558 санмен тіркелген тексеру тағайындау туралы тіркеу актісі негізінде Жетісай қаласы, Емешов көшесінде орналасқан «Аксана» бөбекжай балабақшасы ЖШС-нің өртке қарсы жағдайына жоспардан тыс тексеру жұмыстары жүргізілді.

Тексеру кезінде анықталды:

- «Аксана» бөбекжай балабақшасы ЖШС-нің ғимаратына арнайы жоба бойынша өртті анықтау дабылқакқыш құралдары орнатылған, жұмыс істеп тұр;
- «Аксана» бөбекжай балабақшасы ЖШС-нің шатыр асты ағаш бұйымдар өртке қарсылықты күшейтетін сұйықтықпен өңделген;
- «Аксана» бөбекжай балабақшасы ЖШС-і ғимараты алғашқы өрт сөндіру құралдарымен толық жабдықталған;
- Ғимарат ауласына арнайы автокөліктер кіріп –шығу жолдары қаралған;
- «Аксана» бөбекжай балабақшасы ЖШС-нің ғимаратында өрт және төтенше жағдайлар кезінде қолданылатын құтқару жолдары сызылып көрнекті жерге ілінбеген;
- Өрт сөндіру қалқаны өрт сөндіру құралдарымен толық жабдықталмаған, қалқан алдына ыдыста құм, су қойылған;
- «Аксана» бөбекжай балабақшасы ЖШС-нің ғимаратындағы электр ток сымдары жарамдылыққа арнайы тексеруден өткізілген;

Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі инженері, ө.к.к аға лейтенанты

 Р.Жайлыбаев

«Аксана» бөбекжай балабақшасы ЖШС-нің менгерушісі

 З.Сабит

«Аксана» бөбекжай балабақшасы ЖШС- шаруашылық менгерушісі

 Б.Оспанов